



**RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.**  
**INFORME MENSUAL DE EFICIENCIA DE REMOCION DE CONTAMINANTES**  
**DICIEMBRE 2012**

|                 |           | DBO <sub>5</sub><br>( Kg) | DQO<br>( Kg) | SST<br>( Kg) | G Y A<br>( Kg) | N <sub>TOTAL</sub><br>( Kg) | P <sub>TOTAL</sub><br>( Kg) | S Se 30'<br>(mL/L) | VOLUMEN<br>( m <sup>3</sup> ) |
|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ENTRADA         | PERIODO   | 864354                    | 1750168      | 478003       | 110095         | 39369                       | 1989                        | 33                 | 460545                        |
|                 | ACUMULADO | 12126312                  | 25775349     | 7149628      | 1784815        | 564367                      | 26088                       |                    | 7583085                       |
| SALIDA          | PERIODO   | 22453                     | 415043       | 26907        | 3573           | 15891                       | 557                         |                    |                               |
|                 | ACUMULADO | 269927                    | 6204869      | 513581       | 48726          | 193708                      | 10165                       |                    |                               |
| Kg<br>REMOVIDOS | PERIODO   | 841901                    | 1335125      | 451096       | 106522         | 23478                       | 1433                        |                    |                               |
|                 | ACUMULADO | 11856385                  | 19570480     | 6636047      | 1736089        | 370658                      | 15923                       |                    |                               |
| % REMOCION      | PERIODO   | 97                        | 76           | 94           | 97             | 60                          | 72                          |                    |                               |
|                 | ACUMULADO | 98                        | 76           | 93           | 97             | 66                          | 61                          |                    |                               |
| % PROYECTADO    |           |                           |              |              |                |                             |                             |                    |                               |

OBSERVACIONES:

---



---



---

REALIZÓ

M. EN C. A. MAGALY RIVERA GARZA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO

REVISÓ

M. EN C. A. MAGALY RIVERA GARZA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO

APROBÓ

QUIM. PATRICIA GUERRERO GARCIA  
GERENCIA DE OPERACIÓN

180